



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φιλιάτες : 17-06-2024

Αρ. Πρωτ. : 9249

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Παππά Ειρήνη
Τηλέφωνο : 26643 60254
Fax : 26640 22204
E-mail : rappai@gnfiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση ετήσιας συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γ.Ν. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 02-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Φιλιατών.

Η αποστολή των προσφορών, παρακαλώ να γίνει με αλληλογραφία σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά πριν την λήξη της προθεσμίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

- α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 - Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
 - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
- β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:
- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 - Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

- α) Ασφαλιστική Ενημερότητα
- β) Φορολογική Ενημερότητα
- γ) Ποινικό Μητρώο

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ α/α

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ και του ΤΕΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ**

«Προληπτική Συντήρηση του συστήματος Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών μετά των βλαβών, χωρίς ανταλλακτικά, του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας»

Η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή αφορά την σε ετήσια βάση προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2. Η ετήσια σύμβαση προληπτικής συντήρησης, των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών για το διάστημα ενός έτους, που είναι εγκατεστημένα στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών και στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας αφορά σε 3 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω :

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	ΑΡ.ΣΕΙΡΑΣ
1	H/Z 1 (Γ.Ν. Φιλιατών)	Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	DOOSAN	P180LE	550KVA	MECCALTE	EASOA302951
2	H/Z 2 (Γ.Ν. Φιλιατών)	Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	DOOSAN	P180LE	550KVA	MECCALTE	EASOA302952
3	H/Z (ΤΕΠ Ηγουμ/τσας)	FG WILSON (ENGIENEERING) LTD	PERKINS	P660E5	660KVA	LEROY SOMER	FGWRPES9EA TM01430T

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

4.1.Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών απαιτούνται κατ' ελάχιστο ορισμένες εργασίες κατά την προληπτική συντήρηση (Π.Σ.) καθώς και κατά τον τακτικό έλεγχο (Τ.Ε.) οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Η προληπτική συντήρηση θα διενεργείται μία (1) φορά τον χρόνο και θα γίνεται τακτικός έλεγχος κάθε δύο (2) μήνες. Οι συνολικές επισκέψεις στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη θα είναι έξι (6) το έτος (πέντε (5) τακτικοί έλεγχοι και μία (1) ετήσια συντήρηση. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται εργάσιμες μέρες και ώρες.

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (κατ' ελάχιστο)

A/A	Εργασίες	Π.Σ.	Τ.Ε.
1.	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ		
1.1.	Γενικός έλεγχος H/Z και παρελκόμενων	X	X
1.2.	Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου H/Z	X	X
1.3.	Έλεγχος γείωσης H/Z	X	X
1.4.	Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων	X	X
1.5.	Εκκίνηση και λειτουργία H/Z	X	X
2.	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		

2.1.	Έλεγχος παροχής πετρελαίου	X	X
2.2.	Έλεγχος κυκλώματος και στάθμης λαδιού	X	X
2.3.	Έλεγχος κυκλώματος και στάθμης νερού	X	X
2.4.	Έλεγχος ρυθμιστή πετρελαίου	X	X
2.5.	Έλεγχος αντλίας πετρελαίου	X	X
2.6.	Έλεγχος μαγνήτη πετρελαίου (solenoid)	X	
2.7.	Έλεγχος αντίστασης προθέρμανσης	X	X
2.8.	Έλεγχος μίζας και δυναμό	X	X
2.9.	Έλεγχος συσσωρευτών	X	X
2.10.	Έλεγχος συστήματος φόρτισης συσσωρευτών	X	X
2.11.	Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων	X	X
2.12.	Έλεγχος προστασίας και οργάνων	X	X
2.13.	Έλεγχος και ρύθμιση στροφών	X	X
2.14.	Έλεγχος μάντων	X	X
2.15.	Έλεγχος συμπίεσης κινητήρα	X	
2.16.	Οπτικός έλεγχος βαλβίδων	X	
2.17.	Οπτικός έλεγχος ακροφυσίων	X	
2.18.	Αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου	X	
2.19.	Αντικατάσταση φίλτρων αέρος	X	
2.20.	Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού	X	
2.21.	Αντικατάσταση λαδιού	X	
2.22.	Αντικατάσταση αντιψυκτικού	X	
2.23.	Έλεγχος διαρροών νερού λαδιού και καυσίμου	X	X
2.24.	Έλεγχος αναθυμιάσεων	X	X
2.25.	Έλεγχος κολάρων και πάσης φύσεως σωλήνων	X	X
3.	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ		
3.1.	Έλεγχος αυτομάτου διεγέρσεως	X	X
3.2.	Έλεγχος αυτοματισμού	X	X
3.3.	Έλεγχος τάσεως εξόδου	X	X
3.4.	Έλεγχος συχνότητας	X	X
3.5.	Έλεγχος ανορθωτικού δίσκου γεννήτριας	X	X
3.6.	Έλεγχος κυβερνήτη γεννήτριας	X	X
3.7.	Καθαρισμός Λίπανση	X	X
4.	ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ		
4.1.	Έλεγχος των αυτοματισμών και προστασίας του H/Z	X	X
4.2.	Έλεγχος των οργάνων ένδειξης	X	X
4.3.	Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος	X	X
4.4.	Δοκιμαστική λειτουργία του H/Z	X	X
4.5.	Έλεγχος και δοκιμή του επιτηρητή τάσης	X	X
4.6.	Καθαρισμός	X	X
4.7.	Γενικός έλεγχος καλωδίων και των συνδέσεων τους (κύριων και βοηθητικών) καθώς και μέτρηση της αντίστασης μόνωσης αυτών ως προς τη γη.	X	
4.8.	Έλεγχος μεταγωγής	X	X
4.9.	Γενική δοκιμή πίνακα	X	X
5.	ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		
5.1.	Έλεγχος στεγανοποίησης	X	X
5.2.	Εξυδάτωση και αποβολή συμπυκνωμάτων υγρασίας και έλεγχος ύπαρξης ιζημάτων.	X	
5.3.	Έλεγχος σωλήνων καυσίμου	X	X

* Π.Σ. = Προληπτική Συντήρηση

* Τ.Ε. = Τακτική Επίσκεψη

6. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση των Η/Ζ θα προμηθεύονται με ευθύνη του Γ.Ν. – Κ.Υ Φιλιατών και το κόστος θα επιβαρύνει το Γ.Ν. – Κ.Υ Φιλιατών. Η προμήθεια των αναλωσίμων θα γίνεται με λήψη προσφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των Η/Ζ και τα διεθνή πρότυπα.

7. ΒΛΑΒΕΣ

Ο ανάδοχος οφείλει εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, μετά την αναγγελία της βλάβης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και τι απαιτείται για την αποκατάστασή της. Εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά η βλάβη θα αποκαθίσταται άμεσα και σε χρόνο όχι πλέον των σαρανταοκτώ (48) ωρών από την στιγμή της αναγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου για την βλάβη θα απαιτηθούν ανταλλακτικά, πέραν των μικροϋλικών, ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει οικονομική προσφορά για το κόστος των ανταλλακτικών εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας, το κόστος των οποίων θα αναλάβει το Νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη, 365 ημέρες το χρόνο. Επιπλέον, θα είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει, είτε αυτή διαπιστωθεί από τον ίδιο, είτε αναγγελθεί από το Νοσοκομείο, να προσέλθει όσες φορές απαιτηθεί και οποιαδήποτε ώρα ή μέρα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις για το Νοσοκομείο.

8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Πάσης φύσεως ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι όμοια με αυτά που έχουν τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευσης και ο τύπος των ανταλλακτικών και να είναι διαθέσιμα όποτε απαιτηθεί.

Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως τον τεχνικό φάκελο με την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού. Ακόμη, θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του.

Επιπλέον θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει έκπτωση, σε ανταλλακτικά που πιθανώς να απαιτηθούν, η οποία θα αναφέρεται στη προσφορά και θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Το κόστος των ανταλλακτικών (εκτός των μικροϋλικών) που τυχόν θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, βαραινεί αποκλειστικά το Νοσοκομείο και η προμήθεια θα γίνεται μετά από σχετική έγκριση από το Νοσοκομείο.

9. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις

για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των Η/Ζ. Αφού συμπληρωθεί, θα τοποθετηθεί και αυτό στον τεχνικό φάκελο των Η/Ζ'.

10. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στην προσφορά τους το πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας τους και του Νοσοκομείου για την επίλυση τεχνικών θεμάτων, και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης – αναγγελίας βλαβών καθ' όλο το 24ωρο.

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 11.1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι θα επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένα τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του.
- 11.2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για έργα που έχει αναλάβει τα τελευταία τρία (3) χρόνια, είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα, και αφορούν Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη που είναι αντιστοίχου μεγέθους και ίδιου κατασκευαστή με αυτά που διαθέτει το Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών και το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.
- 11.3. Τα συνεργεία που θα συντηρούν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τους αυτοματισμούς και τα πεδία μεταγωγής τους, θα πρέπει να απαρτίζονται από αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες και μηχανοτεχνίτες οι οποίοι θα είναι υπό την επίβλεψη ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού μέλος ΤΕΕ. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του επικυρωμένα αντίγραφα αυτών των αδειών, αντίγραφα πιστοποιητικών εκπαίδευσης τελευταίου έτους και κατάσταση με τα ονόματα των ηλεκτροτεχνιτών και μηχανοτεχνιτών καθώς και του επιβλέποντος μηχανικού, ώστε να αποδεικνύεται η υπαλληλική τους σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο.
- 11.4. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου.
- 11.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει με δαπάνες του, σε επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 1 φορά το χρόνο, από ΠΕ Διπλωματούχο Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο μηχανικό ή ΤΕ Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, και την τεχνική του έκθεση θα την υποβάλλει χωρίς επιπλέον χρέωση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- 11.6. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του, του παρευρισκόμενου προσωπικού του νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους χώρους του

Νοσοκομείου-Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών της σύμβασης.

- 11.7. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης βλάβης που προξενηθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου είτε σε οποιονδήποτε τρίτον κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης η που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού του ιδίου ή των από αυτόν εντεταλμένων, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, υποχρεούμενος να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα προξενθείσα σ' αυτόν βλάβη ή ζημιά. Ο συντηρητής σε περίπτωση ανακοίνωσης από το Νοσοκομείο κοινοποιηθείσας σ' αυτόν αγωγής αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει αυτός τον δικαστικό αγώνα τιθεμένου του Νοσοκομείου εκτός δίκης, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την όλη δικαστική δαπάνη.
- 11.8. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει με την προσφορά του ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης τεχνικών έργων τουλάχιστον 600.000,00€.
- 11.9. Όλες οι εργασίες ελέγχου συντηρήσεως και των επισκευών που θα απαιτούνται, θα εκτελούνται με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων, καθώς και τις τυχόν υποδείξεις και οδηγίες του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
- 11.10. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην συντήρηση των γεννητριών από άποψη καθαριότητας και συντήρησης των μεταλλικών μερών έναντι σκουριάς, διάβρωσης.
- 11.11. Η ευθύνη για την καθαριότητα και ευπρεπούς εμφάνισης των χώρων στέγασης όλων των ανωτέρω εγκαταστάσεων και η απομάκρυνση (μεταφορά – απόρριψη άχρηστων υλικών – αναλωσίμων συντήρησης σε μέρος επιτρεπόμενο από την Νομοθεσία) είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
- 11.12. Σε κάθε τακτική ή έκτακτη επίσκεψη από τον συντηρητή ή ειδικού αυτού συνεργείου και πριν την έναρξη αυτής υποχρεούνται ο επικεφαλής του συνεργείου να ειδοποιεί τον από το Νοσοκομείο ορισθέντα τεχνικό ή υπάλληλο για να παρακολουθεί την επιθεώρηση.
- 11.13. Οι εργασίες συντήρησης θα διεξάγονται σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο και σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες και να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία του Νοσοκομείου.
- 11.14. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων και σε περίπτωση βλαβών, όπως αδυναμίας των γεννητριών να αναλάβουν τα φορτία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. – Κ.Υ Φιλιατών και να υποβάλλει έκθεση, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών όπου θα περιγράφει αναλυτικά και με σαφήνεια τα πιθανά αίτια της βλάβης, τις ενέργειες που έκανε για την αποκατάσταση αυτής και να υποβάλλει προτάσεις για την βελτίωση και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
- 11.15. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τις πιστοποιήσεις για σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 και σύστημα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 45001, για το αντικείμενο των εργασιών. Τα πιστοποιητικά να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά.
- 11.16. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις παρούσες

τεχνικές προδιαγραφές και ότι αναγνωρίζει ότι είναι κατάλληλες και επαρκείς για την ασφαλή και ορθή εκτέλεση του αντικειμένου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ α/α

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**